PROFIL LONGITUDINAL ADUCTIUNE PUT 5 PROPUS - PUT 4 EXISTENT

SCARA:1:1000/100



Denumire strada: –

Diametru conducta: 110

Material conducta: PEHD

Denumire punct	Cota teren	Cota Ax Conducta [m]	Adancime sapatura [m]	Cota sapatura [m]	Distante cumulate [m]	Distante partiale [m]	Pante [%] si lungimi [m]
Put 5	186.66	185.47	1.29	185.37	0	12	4.00 % 12 m
A_2	186.08	184.98	1.20	184.88	12	2	[illegible]
A_3	186.20	184.97	1.33	184.87	14	6	[illegible]
A_4	185.98	185.01	1.29	184.69	20	11	[illegible] 11 m
A_5	185.72	184.79 / 184.53	1.29	184.43	31	19	1.53 % 19 m
A_6	185.29	184.24	1.15	184.14	50	23	0.20 % 23 m
A_7	185.45	184.20	1.35	184.10	73	6	[illegible] 6 m
A_8	185.39	184.19	1.30	184.09	78	17	0.07 % 17 m
A_9	185.55	184.18	1.47	184.08	95	25	0.01 % 25 m
A_10	185.45	184.18	1.37	184.08	120	11	0.68 % 11 m
A_11	185.29	184.10	1.29	184.00	132	10	0.48 % 10 m
A_12	185.24	184.05	1.29	183.95	142	17	0.39 % 17 m
A_13	185.04	183.99	1.15	183.89	158	12	0.70 % 12 m
A_14	185.15	183.90 / 183.96	1.35	183.80	171		0.50 % 12 m
A_15	184.95	183.90	1.15	183.80	183	31	0.02 % 31 m
A_16	185.19	183.89	1.40	183.79	214	18	0.02 % 18 m
A_17	185.24	183.89	1.45	183.79	232	3	[illegible]
A_18	185.21	183.89	1.42	183.79	236	10	[illegible] 10 m
A_19	185.22	183.88	1.44	183.78	239	8	[illegible]
A_20	184.84	183.79	1.15	183.69	250	5	[illegible]
A_21	184.90	183.71	1.29	183.61	257	29	[illegible]
A_22	184.85	183.66	1.29	183.56	262		29 m
A_23	184.85	183.60	1.35	183.50	291	23	0.30 % 23 m
CVG	184.73	183.54	1.29	183.44	314		

VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA	
Proiectant general: / Proiectant specialitate:	S.C.ANDERSSEN S.R.L. / S.C. YDA PROIECT CONSULTING S.R.L. Str. Sucidava, Nr.7; e-mail: ydaproiect@yahoo.com; tel/fax 0232216949; 0740/236599; CUI RO33022684			Beneficiar: COMUNA BALESTI	Proiect nr. 17/2016
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100 1:1000	Investiție: Extindere sistem de alimentare cu apa si marire capacitate sursa sistem existent in comuna Balesti, Jud. Gorj	Faza: PTh+ D.T.A.C.
SEF PROIECT	ing. Sticea Andrei				
PROIECTAT	ing. Besleaga Cezar				
DESENAT	ing. Apopei Maria		Data: 2016	Titlu plansa: PROFIL LONGITUDINAL ADUCTIUNE P5-P4	Plansa nr: L1
VERIFICAT	FLORIN CHIRILA				